

SARLU PERRET – ENERGECO 33

705 Avenue de l'Aérodrome

33260 LA TESTE-DE-BUCH

Téléphone : 05 56 22 13 61 / E-mail : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 538 849 191 00043 RCS BX / Code APE : 4322B

Contrat valide du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025**INFORMATIONS CLIENT**

NOM	Chritiant DAVID
ADRESSE POSTALE	9 Allée des mimosas - 33470 GUJAN MESTRAS
1x AAGB1CL - ENTRETIEN CLASSIQUE - Pompe à chaleur air/air : gainable	

VISITE D'ENTRETIENPOINTS DE CONTROLE

- Unité(s) intérieure(s) et extérieure(s)
- Fixations et supports
- Régulations, sécurités et automatismes
- Ecoulement des eaux de condensat
- Conformité de l'étanchéité
- Serrage des bornes électriques
- Températures de soufflage
- Filtres
- Pression de l'eau dans le circuit
- Ventilateur

ENTRETIEN**PAC AIR/AIR***Evacuation du condensât**Filtres**Désinfection unité(s) intérieure(s)**Nettoyage unité(s) extérieure(s)***PAC AIR/EAU***Filtre à tamis**Pot à boues**Qualité de l'eau du chauffage**Purge de l'air pour les radiateurs**Crépine métallique des filtres***CHAUFFE-EAU****SOLAIRE***Qualité du fluide caloporteur**Pression de manomètre***THERMODYNAMIQUE***Organes de sécurité**Tests de fonctionnement***PAC PISCINE***Nettoyage du système*

Un bulletin de visite est rédigé par le technicien de maintenance, après l'entretien de chacune des machines présentes.

MOYENS UTILISESEQUIPEMENTS

Ensemble du matériel et outils adapté au bon déroulement d'une visite d'entretien sur un système de chauffage ou de climatisation par pompe à chaleur.

PRODUITS

Utilisation d'une gamme de produits visant à traiter l'intégralité du système.

Respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'homme, les produits d'hygiène, de maintenance et de dépollution détiennent plusieurs actions :

- Destruction et élimination des germes, champignons, moisissures, acariens
- Prévention des réactions allergiques
- Élimination des mauvaises odeurs, tout en laissant un parfum frais et léger

Date et signature client :**Signature EnergECO 33****EnergECO 33 - SARLU PERRET**705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

