

EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **SARL LES COSTUMES D'ALEXANDRE - ENSEIGNE DEVRED**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. MONOSPLIT DAIKIN	RXS50LBVNA	5007625	01-16	R410A/1.7Kg
U.I. CASSETTE	FCQG50FVEB	J022336	01-16	
U.E. MONOSPLIT DAIKIN	RXS50L2V1B	4009510	01-16	R410A/1,7Kg
U.I. CASSETTE	FCQG50FEB	J022151	01-16	

Constat

Éléments présents :

Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon

Observations : 2 x UE sur le toit CC.

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur

Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Relevés températures installation 1. Ext 16°<13°. Mode CH 23°>45°

Relevés températures installation 2. Ext 16°<13° mode CH 23°>44°



Signature client



EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire