

EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Grégory DUBOURG**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC ALTHERMA + ECS	ERLQ004CAV3	J108273	06-16	R410A/1.49Kg
U.I. ALTHERMA	EHVH04S18CB3V	2603227	05-16	

Constat

Éléments présents : Aquastats de sécurité, Pot à boues, Vanne d'arrêt, Évacuation soupape de sécurité

Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon

Observations : RAS

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Plusieurs code erreurs C0-00 dans l'historique.

RAS pendant l'entretien.

Signature client

EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire