EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Annie BUONOMANO**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ006CAV3	J112599	06/16	R410A/1.6Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS	EHVH08S18CB3V	4603859	08/16	

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Suite passage détecteur électronique de fuite de gaz au niveau du groupe extérieur lors de l'entretien :

Fuite localisée au niveau d'un des raccords extérieurs.

* Dudgeon à rectifier

* Mise sous pression d'azote et test d'étanchéité du circuit frigorifique

* Tirage au vide

* Charge en gaz R410A / 1.60 KG

Signature client

EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire