

EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **LUEZ**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ008CAV3	J118470	12-16	R410A/1.6Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS	EHVH08526CB9W	4705835	02-17	
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXM42N2V1B	J000721	09-18	R32/1.1Kg
U.I. SPLIT	FTXM42M2V1B	J034649	09-18	

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Contrôle du niveau d'eau si évaporateur 'eau' et/ou du condenseur 'eau'

Observations : RAS entretien 2025 sur l'ensemble des installations.



Signature client



EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire