

### EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : [energeco33@gmail.com](mailto:energeco33@gmail.com)

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Yvan DUBOURDEAU**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ006CAV3	J113560	07-16	R410A/1.6Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT	EHVH08S26CB9W	2604009	05-16	
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXS50L2V1B	J101428	11-16	R410A/1.7Kg
U.I. GAINABLE				
U.E. PAC PISCINE	PAS plaque signalétique			

### Constat

Éléments présents : Aquastats de sécurité, Pot à boues, Vanne d'arrêt, Évacuation soupape de sécurité, Pompe de relevage, Régulation gainable

Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon

Observations : RAS

### Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Remplacement des filtres

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Entretien PAC Piscine : RAS

(pas encore mise en route pour saison 2024)

Entretien PAC AIR/EAU : RAS

Relevés températures installation gainable. Ext 14°<10°. Mode CH 20°>48°

A handwritten signature consisting of several overlapping, bold, black strokes, appearing somewhat abstract and stylized.

Signature client

A handwritten signature in black ink, which is a stylized representation of the name 'SARLU PERRET'. The signature is written over a circular stamp containing contact information.

**EnergECO 33 - SARLU PERRET**  
705 Avenue de l'Aérodrome  
33260 LA TESTE DE BUCH  
05 56 22 13 61  
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire