

### EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : [energeco33@gmail.com](mailto:energeco33@gmail.com)

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Jean Jacques CAUVET**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
Ballon ECS	EKHWS300B3EV	9417349		
DAIKIN UI	EHBH16CA3V	8403153	05-14	
DAIKIN UE	ERLQ011CAV3	3404915	09-14	R410A/3,4KG

### Constat

Éléments présents : Vanne d'arrêt, Évacuation soupape de sécurité

Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon

Observations : RAS

### Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : RAS.

N/C

EnergECO 33 - SARLU PERRET  
705 Avenue de l'Aérodrome  
33260 LA TESTE DE BUCH  
05 56 22 13 61  
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature client  
\* Client absent

Signature prestataire